

可変直流定電圧・定電流電源

PAD300-1A

取扱説明書




取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。

製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Copyright© 1979-2002 年 菊水電子工業株式会社

Printed in Japan.

御 注意



本製品は後面の 50Hz・60Hz 切換スイッチを必ず
使用電源周波数側に切換えて御使用ください。
使用電源周波数側にスイッチが切換っていないと
不安定になることがあります。
必要以外にスイッチの切換えはしないでください。

本機は短絡保護回路を内蔵しています。
この短絡保護回路は出力電圧が約 180V 以上の時、誤って出力端子を
短絡した場合、制御トランジスタを保護するため瞬時に出力電流を減
少させます。

田 次

1. 概 説	3
2. 仕 様	4
3. 使 用 法	6
3.1 パネル面および背面パネルの説明	6
3.2 使用上の注意	8
3.3 サンプリング端子の使用方法	9
3.4 定電圧・定電流特性について	11
3.5 過渡応答について	12
3.6 単独運転	14
3.7 並列運転	16
3.8 ワンコントロール 並列運転	17
3.9 リモートコントロール	19
4. 回 路 方 式	21
4.1 定電圧回路	21
4.2 定電流回路	22

* ブロックダイアグラム

* 入力電流 出力電圧グラフ

* 回 路 図

	概	説	3 / 頁
1. 概 説			
<p>菊水電子 PAD300-1A 形は高性能モノシリック IC およびシリコントランジスタを使用し、高電圧電源であることを充分に考慮した合理化設計により、高い信頼性と優れた電気特性を備えたユニバーサル形定電圧・定電流電源です。</p>			
<p>また、SCR を使用した前置安定回路が組込まれることにより機器の発熱を充分小さくし、自然空冷方式であるにもかかわらず小形化されています。</p>			
<p>また、PAD300-1A 形は新回路方式の採用により、当社製の高電圧電源に比べて充分低い温度係数 (50 PPM/°C)、速い応答速度 [50 μs (5~100 %)]、低いドリフトなどを達成した電源です。</p>			
<p>また、高電圧電源を充分に考慮した安全設計 (コンデンサー等の絶縁、基板コネクターの絶縁、HEAT SINK の二重絶縁 etc.) になっています。また、短絡保護回路、サーマルセンサーを用いた温度保護回路等を用いて機器の安全・信頼性を充分に考慮し、負荷等にも悪影響を及ぼさないようにしています。</p>			
<p>出力電圧は 10 回転ポテンショメータを使用して、0 ~ 300V を微細でスムースに可変することができます。定電流特性としては 20mA ~ 1A の間を可変でき、定電流負荷変動値を 2mA 以下 (実測) に抑えています。</p>			
<p>また、単独運転のみならず並列運転、ワンコントロール並列運転による電流の拡大を行なうことができます。さらに外部抵抗による出力電圧制御 (リモートコントロール) を行なうことができます。</p>			
<p>注: リモートコントロールは従来の方式と異なりますのでご注意下さい。 (3.9 項参照)</p>			

仕 様		4 / 頁
2. 仕 様		
入力電源	100V AC ± 10%, 50/60Hz	単相
全負荷		約 700 VA
寸法	210 W × 140 H × 410 D mm *	
(最大部)	215 W × 165 H × 458 D mm	
重量		約 17 kg
周囲温度		0 ~ 40°C
付属品	ショートバー(長)	1
	入力電源ヒューズ 15 A	2
取扱説明書		
		1
端子	水平配置 -, GND, +	
	前面および後面より取り出し可能	
極性		正または負極性
対接地電圧		最大 ± 500 V
空冷方式	自然対流による	
定電圧特性		
電圧		10回転連続可変 0 ~ 300 V
電流		最大 1 A
リップル・ノイズ (5 Hz ~ 1 MHz)		1 mV rms
電圧安定度		
電源変動	電源電圧 100V ± 10%に対し 0.005% + 1mV	
負荷変動	出力電流の 0 ~ 100%に対し 0.005% + 2mV	
	ただしサンプリング端子を使用して	
過渡応答特性 (5 ~ 100%)		標準値 50 μS
温度係数		標準値 50 PPM/°C
作成年月日		
仕様番号		
S-792687		

	仕	様	5 / 貞
--	---	---	-------

定電流特性

電 壓	10回転連続可変	0 ~ 300V
電 流	連続可変(1回転)	20mA ~ 1A
リップル・ノイズ	(5Hz ~ 1MHz)	1mA rms

電流安定度

電源変動	電源電圧 100V ±10%に対して	1mA
負荷変動	出力電圧の 1V ~ 300V の変化に対して	5mA

運 転

並列接続

ワンコントロール並列運転

出力電圧リモートコントロール

定電圧、定電流動作表示

発光ダイオードにて表示	緑色 定電圧	C.V
	赤色 定電流	C.C

内部温度検出回路

ヒートシンク(トランジスタ)において110°Cで出力を遮断する回路が組み込まれています。

電 壓 計 DC 320V 2.5級

電 流 計 DC 1.2A 2.5級

別注付属品

*ラックマウントアングルにて 19° または 500mm 標準ラックに取付可能

過電圧、過電流保護装置(別売り)取付可能

(注) 電源スイッチをサーフィットブレーカに交換し、一部回路改造により機器内の異常動作時(温度検出回路動作時、SCR前置回路不能時、SCR不能時等)に電源スイッチを遮断できます。

このような改造を御希望の方は本社営業又は営業所まで御連絡下さい。

3. 使 用 法

3.1 パネル面および背面パネルの説明(第3-1図, 第3-2図を参照して下さい)

- ① 電源スイッチ 入力電源の入断を行なうスイッチで, 上に倒すことで
よって電源が入ります。入力電源スイッチを遮断形
ブレーカ(サーキットプロテクタ)に改造できます。
- ② バイロットランプ 入力電源の入断を表示するランプで, 電源が入ると点
灯します。
- ③ 定電圧表示ランプ 本機が定電圧領域で動作していることを表示します。
C.V 緑色発光ダイオード
- ④ 定電流表示ランプ 本機が定電流領域で動作していることを表示します。
C.C 赤色発光ダイオード
- ⑤ 電圧設定ツマミ 出力電圧の設定を行なうツマミで, 時計方向で出力電
圧は高くなります。
- ⑥ 電流設定ツマミ 出力電流の設定を行なうツマミで, 時計方向で出力電
流の設定は大きくなります。
- ⑦ 電 壓 計 出力電圧を指示する電圧計です。
DC 320V
- ⑧ 電 流 計 出力電流を指示する電流計です。
DC 1.2A
- ⑨ 出 力 端 子 本機の出力を取り出す端子で, 左よりマイナス,
GND, プラスの順に配列してあります。
- ⑩ 後 面 端 子 板 出力端子, サンプリング端子, GND 端子, リモート
コントロール用端子, ワンコントロール並列運転用端
子があります。

使 用 法

7 / 頁


⑪ 入力ヒューズ

電源トランスの一次側に挿入されたヒューズで、故障時、本機を二次的損傷から防ぎます。


15 A

⑫ 50Hz.60Hz
切換スイッチ

商用電源周波数切換スイッチです。50Hz 使用地域では50Hz側で、60Hz 使用地域では60Hz側に切換えてご使用ください。



第3-1図 前面パネル



第3-2図 後面パネル

3.2 使用上の注意

本機を使用するにあたって必ず次のことを守って下さい。

(1) 入力電源について

入力電源は電圧が 100V AC ± 10% で周波数が 48 ~ 62Hz の範囲内で使用して下さい。

(2) 設置場所の注意

- 他の熱源から輻射を受ける場所
- 周囲温度が 0 ~ 40°C 以外の場所
- 多湿度、ほこりの多い場所
- 下が平らでない場所で使用しないで下さい。

また、本機を横にしたり、上に物を置いて使用すると十分な放熱効果が得られず、故障の原因となりますので絶対にさけて下さい。

数台を積み重ねて使用したり、ラックに取付けて使用する場合は機器の間に 50mm 以上のすきまをあけて下さい。

(3) 出力電圧可変ツマミについて

本機の出力電圧可変に使用しているバーニア形可変抵抗器はエンドレスになっております。

従ってツマミを 5 回転以上廻しますと回転が多少かたくなり、この点で電気的可変は終ります。


(4) オーバーシュートについて

本機は電源の ON-OFF のいかなる場合にも、出力電圧が設定電圧よりも大きくなることはありません。

3.3 サンプリング端子の使用方法

本機と負荷が離れていて、出力端子と負荷を接続するリード線が長くなると、リード線の抵抗による電圧降下が生じ負荷変動が増加します。この場合、サンプリング端子を使用して、この増加を防ぐことができます。接続図は第3-3図を参照して下さい。

- (1) 後面端子板の-S, -および+, +S のジャンパーを取り除いて下さい。
- (2) 後面、もしくは前面の出力端子に負荷を接続し、負荷の接続点に最も近い所、(または、安定化したい所)にサンプリングの線を接続します。
注意: サンプリング端子の極性は出力端子の極性と同じにします。



第3-3図

注) 1. 負荷変動の増加分は、次のようにして計算できます。

負荷電流 I_o (A) リード線の抵抗 R ($m\Omega$) とすると、

電圧降下 V_d (mV) は

$$V_d (mV) = I_o (A) \times R (m\Omega)$$

- 注) 2. サンプリングに用いる線は2芯シールド線を用いると誘導を受けにくく、リップルの悪化を防ぐことができます。サンプリングリードの極性に注意。
- 注) 3. 負荷のリード線の抵抗によって定電流の設定値がずれますから注意して下さい。
- 注) 4. サンプリングの線が長くなると発振を起しやすくなりますので、サンプリング点に容量が数 μF 、耐圧350V以上の電解コンデンサを、極性を同じにして接続して下さい。
- 注) 5. 負荷接続線の電圧降下が0.3V以上になるとサンプリング動作が効かなくなります。
- 注) 6. 後面端子板の-S, -および+ +Sのジャッパーを取除いた状態では負荷を取らないで下さい。
(但しサンプリング端子を使用している場合は除く)


使 用 法

11 / 頁

3.4 定電圧・定電流特性について

本機の出力動作特性は定電圧・定電流自動移行形と呼ばれ、負荷が零から無限大まで变っても、定電流動作領域から定電圧動作領域までの変化が連続的に行なわれます。

定電圧動作領域から定電流動作領域の交叉点はクロスオーバ点と呼ばれ、これらと負荷の関係を図示すると第3-4図のようになります。




第3-4図

斜線の部分が本機の動作領域で、この領域内のどの点でも動作は可能です。

3.5 過渡応答について

本機は過渡的な応答にも充分早く応答するように設計されていますので、デジタル回路のように負荷が急変し、過渡的な変動が問題になるような回路にも使用できます。しかし、これはあくまで出力端子での特性であり、負荷までの線が長くなる場合は線路のインダクタンスの影響が無視できなくなります。このような場合は線路間にコンデンサを入れてインダクタンスを打ち消すようにして下さい。

過渡応答試験の負荷電流波形および出力端子間の波形を第3-5図に示します。



第3-5図

負荷電流波形 DUTY 50 %で規定


V_s ; 電源の負荷変動値

V_o ; 出力電圧の 0.1 %

t_r ; 過渡応答時間 50 μ s 標準値

P A D 3 0 0 - 1 A 形の過渡応答波形例


左の写真は温度 20 ℃に
おける P A D 3 0 0 - 1 A 形の
過渡応答試験の波形です。



VERT 0.1 V/DIV
HOR 10 μsec/DIV

出力条件 300V 1A
負荷条件 5 ~ 100%

立ち下り部分 約 10 μsec
(前頁参照)



VERT 0.1 V/DIV
HOR 10 μsec/DIV

立ち上り部分 約 15 μsec

本 説 明 書 ・ ・ ・ ・ ・	使 用 法	14 / 頁
年 月 日 ・ ・ ・ ・ ・	仕 様 ・ ・ ・ ・ ・	S-792697

3.6 単独運転

定電圧動作

- 1) 電源コードを接続し、電源スイッチを上方に倒します。パイロットランプが点灯し、ただちに動作状態に入ります。
- 2) CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。この状態でVOLTAGEのツマミを廻して希望する電圧にセットします。（時計方向で出力電圧は大きくなる。）
- 3) 出力端子に負荷を接続します。

注) もし負荷電流をある値に制限したい場合は、負荷を接続する前に、出力端子間を短絡しCURRENTツマミで希望の電流値にセットします。

定電流動作

- 1) 定電圧動作、1と同じ。
- 2) VOLTAGEツマミを時計方向に廻し、回転が止まるところまで廻します。（最大出力電圧）
- 3) 出力端子を短絡し、希望する電流値にCURRENTツマミを廻してセットします。（時計方向で出力電流は大きくなります。）
- 4) 定電圧動作、3に同じ。

注) 1. 本機は、定電圧・定電流自動移行形ですから、負荷の値が大きくなってくると、ある電圧で定電流領域から定電圧領域に入ります。従って、負荷にかかる電圧をある値に制限したい場合は、2)において、出力電圧をその希望する電圧値にあらかじめセットしておいて下さい。

使 用 法

15 /

注) 2. 定電圧・定電流の動作領域は、パネル面のランプに表示されます。

定電流動作 C,C

定電圧動作 C,V


注) 3. サンプリング端子を用いる場合はサンプリング端子の使用方法

注) 3 を参照して下さい。

3.7 並列接続

本機の出力端子を単に並列に接続するだけで定格以上の電流を取り出すことができます。

- 1) 並列接続する機器の出力電圧を、使用する電圧にできるだけ近づけてセットします。（各機器の設定差がそのまま負荷変動になるため。）
- 2) CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。
- 3) 各出力の極性を同じくして接続し、負荷を接続します。
この場合各機器の接地の極性は、同じにして下さい。




(A)マイナス接地

第3-6図 並列接続図

(B)プラス接地

並列接続における電圧・電流特性

並列接続における電圧・電流特性は、第3-7図に示すように出力電圧の高い機器Aが過負荷になるまで動作し、定電流領域に入ると出力電圧が降下し、他の機器Bの設定値に達すると、今までB機の出力端子は逆方向電圧状態から、正常になり、定電圧動作に移ります。このため負荷変動は、設定電圧の差 ΔV となり、リップル等の特性も悪くなります。



第3-7図 特性図

3.8 ワンコントロール並列運転

ワンコントロール並列運転は、並列接続のような悪い特性がなく、かつ定格電流以上の電流を使用したい場合に使用します。


- 1) 主機（出力電圧を可変する機器）と従機（主機により電圧をコントロールされる機器）の後面端子を第3-8図のように接続します。
- 2) 出力を主機の後面出力端子から取り出します。ただし、電源および出力スイッチは主機、従機の順で投入し、従機、主機の順で切断して下さい。

注) 1. 前面からの出力端子から取り出す場合は、多少負荷変動が悪くなります。また主機、従機の電流のバランスも悪くなります。

注) 2. 負荷変動の増加を防ぎたい場合は、サンプリング端子を使用して下さい。接続図は第3-9図を参照して下さい。


注) 3. 従機のVOLTAGE CURRENTのツマミは時計方向一杯にしておきます。

従 機
主 機



第3-8図 ワンコントロール並列運転

従 機
主 機



注) (A) マイナス接地

(B) プラス接地

第3-9図 ワンコントロールでサンプリング端子を使用する場合

3.9 リモートコントロール

本機と離れて出力電圧可変を行ないたい時、また出力電圧可変の分解能を上げたい時、または前もって設定された出力電圧をスイッチ等の操作によって種々得たい時などは後面端子のリモートコントロール用端子を使用します。

本機 PAD300-1 A 形は従来の当社製の制御回路方式とは違った回路を用いており、下記の操作を必ずおこなつてからリモートコントロール等を行つて下さい。


1) 電源スイッチをOFFにしてから後面端子⑥-⑦のジャンパー線をはずします。

2) 定電圧可変VRを必ず反時計方向一杯に回して下さい。（電圧が0Vになるように）

3) ⑥と⑩の間に可変素子を接続します。

注：可変素子に接続する線が開放になると出力電圧が制御不可能になり過大な出力電圧が出ますので、配線は必ず電源を切った状態で確実に行って下さい。

4) 電源スイッチをONにすると、出力電圧は接続された可変素子の特性に従つて変化します。



第3-10図

3.9-1 出力電圧を本機より離れた場所で可変したい場合

接続する抵抗器（可変素子）の抵抗値に対して約 $15 \text{ V}/\text{k}\Omega$ の割合で出力電圧が変化します。即ち出力電圧 V_o は

$$\text{出力電圧 } V_o [\text{V}] = \text{電圧変化率 } 15 \text{ V}/\text{k}\Omega \times R_r [\text{k}\Omega]$$

こゝに電圧変化率は $1 \text{ k}\Omega$ 当り変化する電圧を表わし、 R_r はリモートコントロール抵抗 [$\text{k}\Omega$] を表わします。

適当な抵抗器がなく出力電圧 V_o が定格電圧を越える恐れのある場合や、或電圧に制限したい時は漏洩電流の少ない定電圧ダイオードを抵抗器の両端に接続して下さい。

$30 \text{ V}_{\text{max}}$ の定電圧ダイオードを使用しますと出力電圧は最大約 300 V に制限されます。

注意1：使用する可変抵抗器は温度係数の小さい巻線形もしくは金属皮膜形を使用し、少なくとも 0.5 W 以上の電力損失を有するものを使用して下さい。この点を注意しませんと仕様温度係数 ($50 \text{ PPM}/\text{C}$) の悪化や出力電圧の温度ドリフトの悪化につながります。

注意2：外部に接続する線材は2芯シールド線又はツイストペア線を使用して下さい。上記線材を使用することにより誘導や外部混入ノイズ等を押さえ安定な出力電圧を得ることができます。


3.9-2 分解能を上げたい場合（電圧を細かく調整したい場合）

出力電圧は接続する外部抵抗値に比例した電圧になります。従つて必要とする電圧の分解能を V_{res} とすると使用する抵抗器の分解能 R_{res} は

$$R_{\text{res}} = \frac{V_{\text{res}}}{\text{電圧変化率 } 15 \text{ V}/\text{k}\Omega} [\text{k}\Omega]$$

4. 回路方式

4.1 定電圧回路



基準電圧 E_{ref2} は次式に従います。

$$E_{ref2} = - \frac{R_{f1}}{R_{i1}} E_{ref1} \quad \text{----- ①}$$

さらに出力電圧 E_{out} は次式に従います。

$$E_{out} = - \frac{R_{f2}}{R_{i2}} E_{ref2} \quad \text{----- ②}$$

②式に ①式を代入すると

$$E_{out} = \frac{R_{f1} \times R_{f2}}{R_{i1} \times R_{i2}} E_{ref1}$$

上式より出力電圧は基準電圧 (E_{ref1}) と抵抗により決定されることがわかります。


従つて R_{i1} , R_{i2} , R_{f1} , R_{f2} , E_{ref} を外部からの影響に対して充分安定にすることが必要です。

基準電圧 E_{ref1} は温度補償ツエナーダイオード

入力抵抗 R_i は $25 \text{ PPM}/\text{C}$, $50 \text{ PPM}/\text{C}$ の金属皮膜抵抗


帰還抵抗 R_f は経年変化の少ない温度特性のすぐれた巻線抵抗と $25 \text{ PPM}/\text{C}$ の金属皮膜抵抗を使用しています。

4.2 定電流回路




出力電流 I_{out} は次式に従います。(A_2 は理想増幅器とします。)

$$I_{out} = \frac{E_{ref}}{R_3} = \frac{R_2}{R_3} I_{ref}$$



PAD 300 - 1A Current consumption characteristics



— 保 証 —

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。
但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

— お 願 い —

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合わせください。

